

# BESTÄTIGUNG

Nummer 365-MATT-001

## EGOSILICON 365 MATT



Basierend auf dem Prüfbericht Nr. 54570-003 vom 08.11.2019 und Nr. 54948-002 vom 25.02.2020 bestätigt **EGO Dichtstoffwerke** die folgenden VOC-Anforderungen für **EGOSILICON 365 MATT**:

- **AgBB Schema**  
(Ausschuss für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten)
- **VOC-Klasse A+**  
(französische VOC- und KMR-Verordnung)

Die Prüfung zur Ermittlung der Produktemission wurde eco-**INSTITUT** durchgeführt, dessen Akkreditierung nach ISO 17025 die Prüfungen gemäß GEV-Prüfmethode bzw. EN 16516 / ISO 16000 umfasst.



Petra Goldmann  
Geschäftsführung

Garmisch-Partenkirchen, den 27.02.2020