



Bestätigung

Eurofins Product Testing A/S bestätigt dass das Muster eines architektonischen Dichtstoffs mit der Bezeichnung

EGOPLAST FK
eingesendet von
EGO Dichtstoffwerke GmbH

einen niedrigen VOC-Gehalt nach LEED credit EQ c4.1 (Kleb- und Dichtstoffe) aufwies.

Der VOC-Gehalt war unterhalb des mit 250 g VOC pro Liter (abzüglich Wasser) angegebenen Grenzwerts für architektonische Dichtstoffe

Die Prüfung wurde am September durchgeführt, siehe Prüfbericht Nr. G12739DD_01.

Der Gehalt an flüchtigen Stoffen (inkl. Wasser) wurde von Eurofins gerechnet
Der Wassergehalt wurde vom Hersteller angegeben
Die Trockenmasse wurde von Eurofins ermittelt.
Der Gehalt der ausgeschlossenen Substanzen wurde als null angenommen.

Mit dieser Bestätigung zeigte das Produkt EGOPLAST FK die Einhaltung der Anforderungen im LEED credit EQ c4.1 (Kleb- und Dichtstoffe).

10. Februar 2016

Thomas Bjerring
Analytical Service Manager

Søren Ryom Villadsen
Analytical Service Manager

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38
DK 8464 Galten / Dänemark

Tel +45 70 22 42 76
Fax +45 70 22 42 75

www.product-testing.eurofins.com