

BESTÄTIGUNG

Nummer 216-001

EGOTAPE 4000



Basierend auf dem Prüfbericht Nr. 54570-001 vom 08.11.2019 bestätigt **EGO Dichtstoffwerke** die folgenden VOC-Anforderungen für **EGOTAPE 4000**:

- **AgBB Schema 2018**
(Ausschuss für die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten)
- **VOC-Klasse A+**
(französische VOC- und KMR-Verordnung)

Die Prüfung zur Ermittlung der Produktemission wurde eco-INSTITUT durchgeführt, dessen Akkreditierung nach ISO 17025 die Prüfungen gemäß GEV-Prüfmethode bzw. EN 16516 / ISO 16000 umfasst.

Petra Goldmann
Geschäftsführung

Garmisch-Partenkirchen, den 19.12.2025